

Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71

E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27,

E-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

"23" июля 2021 г., 15 час. 00 мин. № 1379

(дата и время составления акта)

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

(место составления акта)

Акт

выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «08» июля 2021 года №1379, КНМ 54210061000200346806

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Грохотовой Еленой Александровной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка», ИНН 5402497920, юридический адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "12" июля 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "23" июля 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"14" июля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

по месту 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра здания, помещений, территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка» б/н от 14.07.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

в следующие сроки:

"14" июля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

"23" июля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

по месту 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

3) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

"23" июля 2021 г. в 15 час. 00 мин.

по месту 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено письменное объяснение заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №82 «Узнавайка» Макаровой Е.Ю. от 23.07.2021г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- декларация пожарной безопасности;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами.

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1) на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения и эвакуацией людей при пожаре) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54);

2) Двери технических помещений (электрощитовой) не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости (Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 59; Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-